



· CEJ-20211230/1 ·

Hoy se ha publicado la **Orden TED 1484/2021** que viene a regular la **Orden de Cargos desde el 1 de Enero de 2022**, por lo que, sumado a la **Orden de 16 de diciembre de 2021 de la CNMC que regulaba la Orden de Peajes desde el 1 de Enero 2022**, hace que ya tengamos publicados todos los costes regulados desde el 1 de Enero de 2022.

De este modo, así es como quedan los costes regulados por tarifas, desde el 1 de enero de 2022:

- **Término de Potencia, en €/kW año:**

Potencia - Peajes €/kW año						
Tarifa	P1	P2	P3	P4	P5	P6
2.0 TD	22,98856	0,93889				
3.0 TD	10,49392	9,152492	3,688512	2,802739	1,122833	1,122833
6.1 TD	18,320805	18,320805	9,988571	7,565889	0,50255	0,50255
6.2 TD	13,59289	13,59289	6,648956	6,048771	0,418446	0,418446
6.3 TD	10,021051	10,021051	5,543157	3,24096	0,638147	0,638147
6.4 TD	10,314368	7,894062	3,797235	2,79529	0,52812	0,52812

Potencia - Cargos €/kW año						
Tarifa	P1	P2	P3	P4	P5	P6
2.0 TD	4,970533	0,319666				
3.0 TD	6,176299	3,090846	2,245571	2,245571	2,245571	1,029383
6.1 TD	6,411267	3,20854	2,33137	2,33137	2,33137	1,068544
6.2 TD	3,764914	1,884462	1,36906	1,36906	1,36906	0,627486
6.3 TD	3,014497	1,508533	1,096011	1,096011	1,096011	0,502416
6.4 TD	1,474591	0,737911	0,536215	0,536215	0,536215	0,245765

Potencia - Peajes + Cargos €/kW año						
Tarifa	P1	P2	P3	P4	P5	P6
2.0 TD	27,959093	1,258556	0	0	0	0
3.0 TD	16,670219	12,243338	5,934083	5,04831	3,368404	2,152216
6.1 TD	24,732072	21,529345	12,319941	9,897259	2,83392	1,571094
6.2 TD	17,357804	15,477352	8,018016	7,417831	1,787506	1,045932
6.3 TD	13,035548	11,529584	6,639168	4,336971	1,734158	1,140563
6.4 TD	11,788959	8,631973	4,33345	3,331505	1,064335	0,773885

- **Término de Energía, en €/kWh:**

Energía - Peajes €/kWh						
Tarifa	P1	P2	P3	P4	P5	P6
2.0 TD	0,027787	0,019146	0,000703			
3.0 TD	0,017752	0,014567	0,007955	0,005361	0,000321	0,000321
6.1 TD	0,017364	0,014247	0,008124	0,005428	0,000315	0,000315
6.2 TD	0,009168	0,007529	0,004228	0,002954	0,000174	0,000174
6.3 TD	0,007774	0,006515	0,003917	0,00188	0,000235	0,000235
6.4 TD	0,007046	0,005743	0,003063	0,002433	0,000156	0,000156

Energía - Cargos €/kWh						
Tarifa	P1	P2	P3	P4	P5	P6
2.0 TD	0,072969	0,014594	0,003648			
3.0 TD	0,040678	0,030119	0,016271	0,008136	0,005215	0,003254
6.1 TD	0,022119	0,016384	0,008848	0,004424	0,002836	0,00177
6.2 TD	0,010378	0,007687	0,004151	0,002076	0,001331	0,00083
6.3 TD	0,008507	0,006302	0,003403	0,001701	0,001091	0,000681
6.4 TD	0,003232	0,002394	0,001293	0,000646	0,000414	0,000259

Energía - Peajes + Cargos €/kWh						
Tarifa	P1	P2	P3	P4	P5	P6
2.0 TD	0,100756	0,03374	0,004351	0	0	0
3.0 TD	0,05843	0,044686	0,024226	0,013497	0,005536	0,003575
6.1 TD	0,039483	0,030631	0,016972	0,009852	0,003151	0,002085
6.2 TD	0,019546	0,015216	0,008379	0,00503	0,001505	0,001004
6.3 TD	0,016281	0,012817	0,00732	0,003581	0,001326	0,000916
6.4 TD	0,010278	0,008137	0,004356	0,003079	0,00057	0,000415

- **Pagos por Capacidad:**

Pagos por Capacidad - €/kWh						
Tarifa	P1	P2	P3	P4	P5	P6
2.0 TD	0,001444	0,000241	0,007999	0	0	0
3.0 TD	0,001952	0,000902	0,000601	0,00045	0,00045	0
6.1 TD	0,000837	0,000386	0,000257	0,000193	0,000193	0
6.2 TD	0,000837	0,000386	0,000257	0,000193	0,000193	0
6.3 TD	0,000837	0,000386	0,000257	0,000193	0,000193	0
6.4 TD	0,000837	0,000386	0,000257	0,000193	0,000193	0

- **Excesos de Potencia:**

	2.0 TD	3.0 TD	6.1 TD	6.2 TD	6.3 TD	6.4 TD
Precio del exceso de potencia (€/kW).	2,398610	2,468725	2,500611	2,511007	2,268489	2,244925

	Periodo	2.0 TD	3.0 TD	6.1 TD	6.2 TD	6.3 TD	6.4 TD
Coeficiente Kp.	1	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000
	2	0,040842	0,872171	1,000000	1,000000	1,000000	0,765346
	3	–	0,351490	0,545204	0,489150	0,553151	0,368150
	4	–	0,267082	0,412967	0,444995	0,323415	0,271009
	5	–	0,106998	0,027431	0,030784	0,063681	0,051202
	6	–	0,106998	0,027431	0,030784	0,063681	0,051202

- **Energía Reactiva Capacitiva:**

La energía reactiva capacitiva mantiene su valor de **0 €/kVAr**.

Y como siempre algunos **comentarios** al respecto:

Si analizamos los costes regulados respecto de la última modificación de peajes, que fue la que entró en vigor el 1 de junio de 2021, tenemos una **reducción bastante significativa de los mismos**; de tal modo que supone una reducción en Potencia de un 21% de media para una 6.1TD y de un 18% para una 6.2 TD; mientras que suponen una reducción en Energía de un 24% de media para una 6.1 TD y para una 6.2 TD.

Comparando el coste de los **Pagos por Capacidad**, con esta nueva Orden, se genera una nueva bajada significativa de los mismos, en casi un 19% del coste.

La **energía reactiva capacitiva**, que tiene en alarma a gran parte del sector industrial, se congela con el mismo precio de 0 €/KVAR, por lo que NO será de aplicación. Si que seguirá existiendo la energía reactiva inductiva, con los mismos precios que en la actualidad.

Por último, se anota un aumento significativo en el coste de los **excesos de potencia**:

- Valor constante: El valor de la constante, que antes era de 1,4064 pasa a ser de 2,500611 para el caso de una tarifa 6.1 TD.
- Coeficiente: El coeficiente de P1-P2 se mantiene constante, aumenta en P3-P4 y P6; y disminuye en P5.

Por tanto, cogen un peso muy relevante los excesos de potencia y su gestión.

Por tanto, ya tenemos costes regulados para todo el año 2022, que serán notablemente más económicos que los teníamos en Junio 2021 pero que, evidentemente, suponen un aumento respecto de los peajes de los últimos tres meses, en los que estaba de aplicación el RDL17/2021.

Cualquier duda o novedad, estamos a vuestra disposición,

#EnerjoinTEAM